

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
 г. Пенза, ул. Гладкова, 20, тел. 8 (8412) 68-46-86, 68-46-87 тел. факс 68-46-86

ПРЕДПИСАНИЕ № 123 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 152 г. Пензы «Виктория»
заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 152 г. Пензы «Виктория»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору № 123 от « 16 » мая 20 17 г., статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. « 15 » июня 20 17 г. и с 09 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. « 03 » июля 20 17 г. проведена внеплановая выездная проверка:

государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
Сазоновым Сергеем Михайловичем

по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 152 г. Пензы «Виктория»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
 расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, 101, г. Пенза, ул. Ладожская, 89
 совместно с И.о. заведующей МБДОУ детский сад № 152 г. Пензы «Виктория» Осиповой Галиной Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		4	5
здание МБДОУ детский сад № 152 г. Пензы «Виктория» по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, 101				
1	конструктивное исполнение эвакуационного пути из первой ясельной группы, ведущего к эвакуационному выходу не может обеспечить безопасную эвакуацию людей, так как имеющиеся два эвакуационных выхода не рассредоточены	пункт 3 статьи 4, часть 1 статьи 5 Федерального закона от 07.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2018 г.	
2	конструктивное исполнение эвакуационного пути из первой ясельной группы, ведущего к эвакуационному выходу не может обеспечить безопасную эвакуацию людей, так как имеющиеся два эвакуационных выхода не рассредоточены	пункт 3 статьи 4, часть 1 статьи 5 Федерального закона от 07.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2018 г.	

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

государственный инспектор г. Пензы по
пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



Сазонов С.М.
(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил(а):

И.о. заведующей МБДОУ детский сад
№ 152 г. Пензы «Виктория»
(должность)

✓
(подпись)

Осипова Г.В.
(фамилия и инициалы)

« 03 » июля 20 17 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12