



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 152 города Пензы «Виктория»

440071, г. Пенза, ул. Ладожская, 101  
тел. 41-22-71

исх.№ 218  
«19» июля 2017г.

Информация о результатах рассмотрения и принятых мерах по  
устранению нарушений требований пожарной безопасности по МБДОУ  
№152 города Пензы «Виктория».

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности	Принятые меры
<b>по Филиалу «1 «Зоренька» МБДОУ №152 г.Пензы</b>		
1.	Конструктивное исполнение эвакуационного пути из первой ясельной группы, ведущего к эвакуационному выходу не может обеспечить безопасную эвакуацию людей, так как имеющиеся два эвакуационных выхода не рассредоточены	На основании предписания №123/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в Управление образования города Пензы направлено служебное письмо о выделении денежных средств на устранение нарушений (письмо прилагается). В 2021 году составлена смета на реконструкцию пожарных лестниц, денежные средства будут заложены в 2022 году.
2.	Конструктивное исполнение эвакуационного пути, ведущего к эвакуационному выходу не может обеспечить безопасную эвакуацию людей, так как четыре наружные пожарные лестницы 3 типа, имеют не соответствующий нормам уклон лестницы.	Произведена замена датчика обслуживающей организацией ООО «Чернобылец плюс» «04» июля 2017 года
3.	Не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты объекта(автоматической установки пожарной сигнализации), не сработали датчики пожарные в игровой комнате и спальне группы №6.	Произведена замена датчика обслуживающей организацией ООО «Чернобылец плюс» «04» июля 2017 года

Заведующий МБДОУ №152:

Э.А.Элясова